

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных)

мероприятий, № 35230061000203376469 / 2023050916



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41, тел. 72-11-05,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63-а, 8(8172)57-12-48, ond-1@35.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ФЕНИКС»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Меньшикова С.А. № 17 от 03.04.2023 г.

в период с «17» апреля 2023 г. по «27» апреля 2023 г.

Смирновым Антоном Александровичем – государственным инспектором города Вологда по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» Тройнич Ю. С., заместитель директора по АХР БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр



для несовершеннолетних «Феникс» Сверчков Н.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, в помещении на втором не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а именно: - подсобное помещение группы юношей (склад); - помещение раздаточной.	Нарушены требования п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами противопожарной сигнализации» (далее – «СП 486.1311500.2020»), не ужесточает требований ранее действовавших норм - п. 6.1 табл. А.1, СП 5.13130.2009. «Свод правил Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – № 123-ФЗ). П. 6.1. табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03)	01.12.2023	
2.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, ширина дверного проема в конце коридора на 1-ом этаже менее 0,80 м. (фактическая ширина 70 м.)	Нарушены требования п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2020), с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ФЗ № 123	01.12.2023	
3.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, на 1-ом этаже рядом со складом высота горизонтального участка пути эвакуации в	Нарушены требования п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, с учетом ч.4, ст. 4, ст. 6, ФЗ №123.	01.12.2023	



	свету менее 2 м.			
4.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, ширина пути эвакуации по лестнице на первом этаже рядом со складом менее 1,2 м. (фактическая ширина 1 м.)	Нарушены требования п. 4.4.1 СП 1.13130.2020, с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ФЗ № 123.	01.12.2023	
5.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, ширина эвакуационного выхода на втором этаже (помещение физподготовки) менее 0,9 м (фактическая ширина 0,75 м.)	Нарушены требования п. 4.2.20 СП 1.13130.2020, с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ФЗ № 123.	01.12.2023	
6.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, лестница ведущая к эвакуационному выходу на первом этаже, не имеет ограждений с поручениями.	Нарушены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, 53,89 ФЗ № 123.	01.12.2023	
7.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, эвакуационный выход из здания не обеспечивает безопасную эвакуацию людей (коррозия металлических ступеней эвакуационного выхода)	Нарушены требования ст. 89 ФЗ № 123.	01.12.2023	
8.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, не обеспечено исправное состояние СОУЭ, а именно: уровень звука не соответствует требованиям, помещения перечислены в протоколе инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ № 143 от 18.04.2023 года.	Нарушены требования табл. 2 п. 2, п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах», с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123, п. 54 ППР в РФ.	01.12.2023	
9.	В здании социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс», по адресу: г. Вологда, ул. Лечебная, д. 26, расход воды внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемый показатель (не менее 2,5 л/с), фактический – 0,62 л/с, согласно протокола инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ № 144 от 18.04.2023 года.	Нарушены требования п. 3 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», не ужесточает требований ранее действовавших норм - п. 4 табл. 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123, п. 54 ППР в РФ.	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.



При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*директор БУ СО по СВК "Ремис"*

*Ю. С. Третьяков*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Смирнов Антон Александрович — инспектор ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области  
тел.: 8 (8172) 571248,  
email: ond-1@35.mchs.gov.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



02 (подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий